

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУССО НСО
«Болотнинский психоневрологический интернат»



Л.Н.Кондик

12 июня 2023 г.

Отчет о техническом обследовании системы теплоснабжения г.Болотное и п. Бор Новосибирской области

г.Болотное
2023

С целью определения фактического состояния тепловых сетей г.Болотное и п.Бор на основании «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» от 03.03.2021г. приказа №60а-о были проведены работы по обследованию тепловых сетей, состоящие из:

- Камерального обследования
- Технической инвентаризации, включающего в себя: гидравлические испытания сетей, визуальное обследование объектов теплоснабжения.

Работы проводились силами эксплуатирующей организации ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» без привлечения третьих лиц.

Состав участников технического обследования

Представители эксплуатирующей организации:

Директор ГАУССО НСО

«Болотнинский психоневрологический интернат»  Л.Н.Кондик

Члены комиссии:


Ведущий инженер

 В.Н.Дринеvский

Заведующий хозяйством

 В.С.Жуков

Техник

 А.П.Силич

Период проведения гидравлических испытаний:

с « 2 » июня 2023 г. по « 2 » июня 2023 г.

Период камеральной проверки и визуального обследования объектов теплоснабжения с

« 2 » июня 2023 г. по « 2 » июня 2023 г.

Результаты обследования приведены в таблице по каждому источнику тепла и Приложении № 1 к настоящему отчету.

Тепловые сети котельной г.Болотное

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о госрегистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м	Длина трубопровода, (в двухтрубном исчислении) L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м
1	2	3	7	4	5	7	9
2008	Нет данных	Промышленная 37	отопление	0,108	1500	лоток	1,5

Результаты обследования тепловых сетей: Котельная находится в удовлетворительном состоянии, обеспечивает работу в ручном режиме по погодо-зависимым параметрам, ХВП действующая. Тепловые камеры в хорошем состоянии.

Износ котлового оборудования - документальный/фактический-80% / 80%

Износ насосного оборудования - документальный/фактический-80% / 80%

Тепловые сети котельной п.Бор

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о госрегистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м	Длина трубопровода, (в двухтрубном исчислении) L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м
1	2	3	7	4	5	7	9
2013	Нет данных	п.Бор Школьная 3/2	отопление	0,089	55	лоток	1,5

Результаты обследования тепловых сетей: Котельная находится в удовлетворительном состоянии, автоматика котельной обеспечивает работу в автономном режиме по погодозависимым параметрам. ХВП действующая, обеспечивает потребность в подготовке сырой воды.

Износ котлового оборудования - документальный/фактический-37%

Износ насосного оборудования - документальный/фактический-37%

Износ горелочных устройств документальный/фактический-37%

Заключение: Котельные пригодны к эксплуатации.

Приложение Акты гидравлических испытаний сетей котельных .

В обследовании участвовали:

Ведущий инженер

 В.Н. Дринеvский

Заведующий хозяйством

 В.С. Жуков

Техник

 А.П. Силич

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУССО НСО

«Болотнинский психоневрологический интернат»



Л.Н.Кондик Л.Н.Кондик

«2» июня 2023г.

АКТ

на гидравлическое испытание трубопровода

г.Болотное

«2» июня 2023г.

Объект: сети г.Болотное

Мы нижеподписавшиеся:

Ведущий инженер

Дринецкий В.Н. Дринецкий В.Н.

Заведующий хозяйством

В.С.Жуков В.С.Жуков

Техник

А.П.Силич А.П.Силич

Составили настоящий Акт в том, что в период с «2» июня 2023г. по «2» июня 2023г. на участках сетей согласно Таблице было проведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением и на время указанное в таблице 1.

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м	Длина трубопровода, (в двухтрубном исчислении) L, м	Давление при испытаниях, кгс/см ²	Время	Результат
1	3	4	5	6	7	8
2008	Промышленная 37	0,108	1500	5,5	10	const

Заключение: теплотрасса пригодна к эксплуатации при проведении гидравлического испытания трубопровода пробным давлением.

Члены комиссии:


Ведущий инженер

 _____ Дринеvский В.Н.

Заведующий хозяйством

 _____ В.С.Жуков

Техник

 _____ А.П.Силич

Приложение №2 к техническому отчету

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУССО НСО
«Болотнинский психоневрологический интернат»



Л.Н.Кондик
«2» июня 2023 г.

АКТ
на гидравлическое испытание трубопровода

НСО п.Бор

«2» июня 2023 г.

Объект: сети п.Бор
Мы нижеподписавшиеся:

Ведущий инженер

Дринецкий В.Н.

Заведующий хозяйством

В.С.Жуков

Техник

А.П.Силич

Составили настоящий Акт в том, что в период с «2» июня 2023 г. по «2» июня 2023 г. на участках сетей согласно Таблице было проведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением и на время указанное в таблице 1.

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м	Длина трубопровода, (в двухтрубном исчислении) L, м	Давление при испытаниях, кгс/см ²	Время	Результат
1	3	4	5	6	7	8
2013	п.Бор ул.Школьная 3/2	0,089	1500	5,5	10	const

Заключение: теплотрасса пригодна к эксплуатации при проведении гидравлического испытания трубопровода пробным давлением.

Члены комиссии:

Ведущий инженер


Дринеvский В.Н.

Заведующий хозяйством


В.С.Жуков

Техник


А.П.Силич